

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel.: +48 (24) 266 23 00

tel.: +48 (24) 266 23 03

www.pern.pl

PERN

Płock, dnia 20 listopada 2024 roku

Nasz znak: ENA.432.001323.2024

WPLYNEŁO

26. LIS. 2024

EKO-INSTAL
Harasimowicz i Wspólnicy S.J.**WOKAMID Sp. z o.o.****ul. Dworcowa 8****66 – 340 Przytoczna****Adres do korespondencji:****Waldemar Harasimowicz****EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.****ul. Kosynierów Gdyńskich 61/2****66 – 400 Gorzów Wlkp.**

Dotyczy: uzgodnienia budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscu skrzyżowania z infrastrukturą PERN S.A., na terenie działki nr 24, obr. i gm. Przytoczna.

W odpowiedzi na pismo otrzymane w dniu 13 listopada 2024 roku informujemy, że powyższy projekt uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków, które należy spełnić na etapie wykonawstwa:

1. Projektowane sieci w miejscu skrzyżowania z infrastrukturą PERN S.A. należy zabezpieczyć w rurze ochronnej, której końce należy wyprowadzić min. 2 m poza oś skrzyżowania.
2. Odległość pionowa w świetle między rurą ochronną na projektowanych sieciach, a rurociągiem naftowym nie może być mniejsza niż 0,50 m.
3. Należy zachować odległość pionową w świetle wynoszącą min. 0,30 m między projektowanymi sieciami, a linią światłowodową PERN S.A.
4. Przed przystąpieniem do robót należy ustalić w obecności przedstawiciela PERN S.A. (dane poniżej) głębokość ułożenia infrastruktury PERN S.A. poprzez wykonanie przekopów kontrolnych.
5. Roboty w strefie bezpieczeństwa rurociągów naftowych wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności w obecności służb eksploatacyjnych PERN S.A. wyznaczonych przez Kierownika Działu Zachodniego – Pan Jędrzej Komolka tel. 519 015 258.
6. Podczas wykonywania przewiertu sterowanego, komorę startową oraz komorę odbiorczą należy zlokalizować poza strefą bezpieczeństwa rurociągu naftowego, tj. min. 10 m od osi rurociągu DN 800 i min. 8 m od osi rurociągu DN 500.

verte

Zarząd Spółki

Daniel Świętochowski
Prezes ZarząduMarcin Gienza
Wiceprezes ZarząduPiotr Gryśka
Wiceprezes ZarząduZdzisław Koper
Wiceprezes Zarządu

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000069559 NIP: 7740003097
Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 1.235.977.500,00 zł

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel.: +48 (24) 266 23 00

tel.: +48 (24) 266 23 03

www.pern.pl**PERN**

7. Termin rozpoczęcia prac uzgodnić telefonicznie min. 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót (dane powyżej).
8. Poszczególne etapy realizacji robót, w tym wejście w teren oraz zakończenie robót (z potwierdzeniem zgodności ich wykonania z niniejszymi ustaleniami) udokumentować w notatkach służbowych.
9. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dla miejsc kolizji dostarczyć do PERN S.A. (PERN S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock lub na adres email: pern@pern.pl).

Ponadto informujemy, że prowadzenie prac przy użyciu sprzętu ciężkiego w bezpośrednim sąsiedztwie rurociągów naftowych niezgodnie z ww. warunkami może być przyczyną awarii stwarzającej zagrożenie pożarowe, wybuchowe oraz skażenie środowiska.

Warunki niniejszego uzgodnienia ważne są na okres 3 lat.

Przedmiotową sprawę prowadzi Zespół Administracji Nieruchomościami - tel. 452620 227.

Rafał Jędrzejewski\;
Dyrektor Pionu
Eksploatacji PERN S.A.
2024-11-20

**Załączniki:**

1. Projekt zagospodarowania terenu.
2. Profil podłużny.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. IUS.
3. ERZ.
4. ENA a/a EM.

Zarząd Spółki

Daniel Świętochowski
Prezes ZarząduMarcin Gienza
Wiceprezes ZarząduPiotr Gryśka
Wiceprezes ZarząduZdzisław Koper
Wiceprezes Zarządu

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000069559 NIP: 7740003097
Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 1.235.977.500,00 zł

MAPA ORIENTACYJNA

