

(nazwa organu, który przeprowadza narad koordynacyjn)

GK.6630.100.2024

(znak sprawy)

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej zako czonej w dniu:

2024-12-17

Przewodnicz cy narady: Natalia Dro d y ska-inspektor w Wydziale Geodezji i Katastru

(imi i nazwisko oraz stanowisko slu bowe)

Sposób przeprowadzenia narady: za pomoc rodków komunikacji elektronicznej

Wnioskodawca	Inwestor
EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Spółka Jawna	WOKAMID Sp. z o.o.
Kosynierów Gdy skich 61/2 66-400 Gorzów Wielkopolski	Dworcowa 8 66-340 Przytoczna

Zakres obszarowy przedmiotu narady koordynacyjnej				
Nr gminy	Nr obr bu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obr bu
032	15	5/36	Przytoczna	Rokitno
032	15	5/43	Przytoczna	Rokitno
032	15	5/47	Przytoczna	Rokitno
032	15	5/34	Przytoczna	Rokitno
032	15	5/31	Przytoczna	Rokitno
032	15	5/6	Przytoczna	Rokitno
032	15	6	Przytoczna	Rokitno
032	15	68/1	Przytoczna	Rokitno
032	15	156	Przytoczna	Rokitno
032	14	160/3	Przytoczna	Twierdzielewo
032	12	87	Przytoczna	Przytoczna
032	14	157/3	Przytoczna	Twierdzielewo
032	12	24	Przytoczna	Przytoczna
032	12	268	Przytoczna	Przytoczna

Opis przedmiotu narady koordynacyjnej	
Lp.	Nazwa asortymentu
1	sie kanalizacyjna
2	sie wodoci gowa

Uwagi przewodnicz cego narady	

INSTYTUCJE BIOR CE UDZIAŁ W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ			
Lp.	Nazwa Instytucji	Imi , nazwisko uzgadniaj cego Data	Stanowisko uczestnika
1	ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Mi dzychód	Lech Waławik 2024-12-10 13:55:18	W miejscu skrzy owa linii nN oraz SN z projektowan sieci nale y zastosowa dwudzielne rury osłonowe o długo ciach nie krótszych ni 1 m, ich rednic dobra zgodnie z poziomem

			napięcia – minimum 75 mm dla nN oraz 160 mm dla SN. Należy zachować odległości zgodne z PN-76/E-05125 i N SEP-E-004 (nie mniej niż 50 cm). Prace ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie do sieci elektroenergetycznej należy wykonywać ręcznie. Rozpoczęcie prac należy zgłosić do PE Skwierzyna z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (robert.gutowski@operator.enea.pl, tel. 95 838 52 62) celem koordynacji późniejszych prac.
2	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział: Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wlkp.	Tomasz Gilicki 2024-12-10 12:04:31	załącznik
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu	Renata Pawłowska 2024-12-16 12:26:16	załącznik
4	Operator Gazoci Górow Przemysłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu	Janusz Wesołowski 2024-12-10 07:26:28	Ze względu na skrzyżowanie z gazociągami w/c projekt należy uzgodnić w OGP GAZ-SYSTEM Oddział w Poznaniu. Do tego czasu projekt posiada status NIEUZGODNIONY.
5	INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe	Grzegorz Kuberka 2024-12-09 14:22:30	brak uwag
6	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.	Bartosz Szymczak 2024-12-10 13:48:15	brak uwag
7	HAWE Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji	Łukasz Schlichting 2024-12-10 12:45:39	brak uwag
8	SGT EuRoPol Gaz S.A.	Tomasz Pietrak 2024-12-09 14:49:05	brak uwag

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTÓRE W NIEJ NIE UCZESTNICZYŁY	
Lp.	Nazwa Instytucji
1	Urząd Gminy w Przytocznej
2	WOKAMID Spółka z o.o.
3	EWE energia sp. z o.o.
4	ORANGE POLSKA S.A.
5	ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Sulęcinek
6	PERN S.A.
7	EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Spółka Jawna

Uzgodniono treść protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zgodnie z art 28ba ust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.) Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należy zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3.

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia