

Przytoczna, 14 lipca 2022r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak sprawy: **7/2022**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -1**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową nowego ujęcia wody w M. Strychy, Gm. Przytoczna w formule zaprojektuj i wybuduj.**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, informujemy:

#### **Pytanie 1**

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie nowego ujęcia wody metodą obrotowo -udarową bez użycia płuczki w większej ilości kolumn rur wiertniczych , tj. 508 mm, 457 mm, 406 mm i 357 mm z zabudową kolumny filtra PVC DN225 mm lub pochodnej, spełniającej wymogi do zabudowy na takich głębokościach, o konstrukcji:

- nadfiltrowa wyprowadzona do powierzchni terenu 74,5 m,
- filtr szczelinowy długości 11,50 m z siatką nylon o gęstości dobranej odpowiednio do granulacji warstwy wodonośnej,
- rura podfiltrowa o długości 2,0 m z denkiem PVC i bez zabudowy piezometru? (który w zaprojektowanej w PFU wersji nie ma uzasadnienia, więc należało by go pominąć).

Ze względu na trudne warunki geologiczne w rozpatrywanym rejonie użycie większej ilości kolumn rur wiertniczych wydaje się uzasadnione, a zaproponowana konstrukcja studni podobna jest do studni istniejącej, co zapewnia uzyskanie podobnych parametrów wydajnościowych.

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany treści PFU.

Z uwagi na wprowadzoną zmianę w PFU zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 21.07.2022r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert dnia 21.07.2022r. do godz. 10:15.

**Powyższe wyjaśnienia treści SWZ oraz modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**

**Zmiana ogłoszenia w zakresie zmiany terminu składania i otwarcie ofert została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 lipca 2022 r., pod numerem 2022/BZP 00255083/01.**